



ООО «КБ Пожарной Автоматики»
**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ
 ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ**
 ИП 212-41М
 Паспорт
 ПАСН.425232.019 ПС
 Редакция 15

Свидетельство о приемке и упаковке

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-41М ПАСН.425232.019-_____

Исполнение	обычное	
	влагозащитное	

заводские номера: _____

соответствуют требованиям технических условий ПАСН.425232.019 ТУ (ТУ 4371-005-12215496-00), признаны годными к эксплуатации и упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Количество	
Дата выпуска	
Упаковывание произвел	
Контролер	

1 Основные сведения об изделии

- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М (далее по тексту – извещатель) предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.
- Извещатель маркирован товарным знаком по свидетельствам №238392 (РУБЕЖ) и №254528 (RUBEZH).
- Извещатели выпускаются в исполнениях:
 ПАСН.425232.019 – обычное;
 ПАСН.425232.019-01 – с УС-02;
 ПАСН.425232.019-02 – с УС-01;
 ПАСН.425232.019-03 – с КМЧ;
 ПАСН.425232.019-04 – с КМЧ и УС-02;
 ПАСН.425232.019-05 – с КМЧ и УС-01.
- Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации (ШС) и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя.
- Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света.
- Извещатель предназначен для круглосуточной и непрерывной работы со следующими приборами:
 – прибором приемно-контрольным охранно-пожарным ППКОП 0104065-20-1 «Сигнал-20»;
 – приборами приемно-контрольными охранно-пожарными Гранд Магистр;
 – приборами приемно-контрольными охранно-пожарными Гранит;
 – любыми другими приемно-контрольными приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающим сигнал «Пожар» в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 1000 Ом.
- Извещатель выпускается в двух исполнениях: обычном и влагозащитном.
- Извещатель может работать с приборами, имеющими четырехпроводную схему включения, с помощью устройства согласования УС-02 (приложение А), установленного в корпусе штатной розетки извещателя. Схема подключения извещателей в четырехпроводные шлейфы приемно-контрольного прибора с использованием УС-02 приведена в приложении Б.
- Для удобства подключения извещателя к приборам, имеющим функцию определения количества сработавших извещателей (один или два), применяется добавочный резистор или устройство согласования УС-01, установленное в розетку и содержащее резистор 820 Ом (под заказ – любой) и контактную колодку.
 Номиналы добавочных резисторов для подключения к приборам:
 – Сигнал-20, Сигнал-20П – 1,6 кОм ± 5%,
 – Гранит – 510 Ом ± 5%,
 – Гранд Магистр – 750 Ом ± 5%.
- Схемы подключения извещателей к приемно-контрольному прибору с использованием добавочного резистора или УС-01 приведены в приложении В.
- ВНИМАНИЕ! НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ К ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И К АВТОНОМНЫМ ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ БЕЗ ЭЛЕМЕНТОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ТОК В РЕЖИМЕ «ПОЖАР» ДО 20 мА.**
- Извещатель обеспечивает возможность подключения выносного устройства оптической сигнализации (ВУОС) для индикации режима «Пожар». Схема подключения ВУОС приведена в приложениях Б и Г.

Примечание – Дежурный режим извещателя индикацией ВУОС не дублируется.

- Извещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию при:
 – температуре окружающей среды от минус 45 до плюс 55 °С;
 – максимальной относительной влажности воздуха (93±1) %, без образования конденсата.

2 Основные технические данные

- Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды, ослабляющей световой поток, в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м.
- Инерционность срабатывания извещателя – не более 9 с.
- Электрическое питание извещателя осуществляется постоянным напряжением величиной от 9 до 30 В с возможной переполовочкой питающего напряжения длительностью до 100 мс и периодом повторения не менее 0,7 с.
- Величина сопротивления между контактами 3 и 4 извещателя – не более 2 Ом.
- Потребляемый ток при напряжении питания 20 В – не более 45 мкА.
- Для информации о состоянии извещателя предусмотрен красный оптический индикатор. Режимы индикации приведены в таблице 1.

Таблица 1

Состояние	Индикация
Дежурный режим	Мигание оптического индикатора с периодом (5±1) с
Режим «Пожар»	Постоянное свечение оптического индикатора

- Выходной сигнал «Пожар» формируется скачкообразным уменьшением внутреннего сопротивления до величины не более 1000 Ом.
- Сигнал «Пожар» сохраняется после окончания воздействия на извещатель продуктов горения (дыма). Сборка сигнала производится с приемно-контрольного прибора отключением питания извещателя на время не менее 2 с.
- Величина сопротивления между контактами 3 и 4 извещателя – не более 2 Ом.
- Напряжение питания извещателя вместе с УС-02 – от 9 до 15 В.
- Максимально допустимый ток коммутации УС-02 – не более 50 мА.
- Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него:
 – воздушного потока со скоростью до 10 м/с;
 – фоновой освещенности до 12000 лк от искусственных или естественных источников освещения.
- Габаритные размеры извещателя с розеткой:
 – для исполнений ПАСН.425232.019, -01, -02 – не более $\varnothing 106 \times 53$ мм;
 – для исполнений ПАСН.425232.019-03, -04, -05 – не более $\varnothing 154$ (по фланцу) $\times 76$ мм;
- Масса извещателя с розеткой:
 – для исполнений ПАСН.425232.019, -01, -02 – не более 210 г;
 – для исполнений ПАСН.425232.019-03, -04, -05 – не более 250 г;
- Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой извещателя, – IP30 по ГОСТ 14254-2015.
 При комплектном использовании влагозащитного исполнения извещателей с КМЧ для установки в туннель степень защиты оболочки IP31.
- По устойчивости к электромагнитным помехам в цепи электрического питания и по помехозащитности извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 для 4 степени жесткости.
- Средний срок службы – 10 лет.
- Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч.

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 2.
 Таблица 2

Наименование	Количество, шт.	Примечание
ИП 212-41М	Согласно разделу «Свидетельство о приемке и упаковке»	Упаковка транспортная
Паспорт	1	На упаковку транспортную
Комплект монтажных частей для установки на подвесной потолок: КМЧ-1		Вариант комплекта монтажных частей КМЧ-1 (приложение Д) поставляется по требованию заказчика
КМЧ для установки в туннель		Поставляется по требованию заказчика (приложение Е)
Колпак защитный		На каждый извещатель (кроме исполнений ПАСН.425232.019-03, -04, -05)
Шайба 3	2	На каждый извещатель (по требованию заказчика)
Шуруп 2,9×6,5	1	

4 Указания мер безопасности

- По способу защиты от поражения электрическим током извещатель соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Конструкция извещателя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
- Меры безопасности при установке и эксплуатации извещателя должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5 Устройство и принцип работы извещателя

- Извещатель представляет собой оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте установки. При этом уменьшается внутреннее сопротивление извещателя и свечение оптического индикатора становится постоянным.
- Извещатель состоит из розетки и датчика, представляющего собой пластмассовый корпус, внутри которого размещена оптико-электронная система и плата с радиоэлементами (электронная схема обработки сигнала). Разъемное соединение датчика с розеткой обеспечивает удобство установки, монтажа и обслуживание извещателя.
 Для подключения извещателя к приемно-контрольному прибору с использованием добавочного резистора в розетке имеется место под пятый контакт, а в комплект поставки, по требованию заказчика, входят шуруп и шайбы (см. приложение В).
- Короткозамкнутые контакты 3 и 4 извещателя обеспечивают возможность формирования в ШС приемно-контрольного прибора режима «Неисправность» при изъятии датчика из розетки.

6 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

- При размещении и эксплуатации извещателя необходимо руководствоваться следующими документами:
 – СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
 – РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

Площадь, контролируемая одним извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной необходимо определять по таблице 3.

Высота установки извещателя, м	Площадь, контролируемая одним извещателем, м²	Максимальное расстояние, м	
		между извещателями	от извещателя до стены
До 3,5	До 85	9,0	4,5
Свыше 3,5 до 6,0	До 70	8,5	4,0
Свыше 6,0 до 10,0	До 65	8,0	4,0
Свыше 10,0 до 12,0	До 55	7,5	3,5

При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. При установке извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П свода правил СП 5.13130.2009.

- Если извещатель находился в условиях отрицательной температуры, то перед включением его необходимо выдержать не менее 4 часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.
- При получении упаковки с извещателями необходимо:
 – вскрыть упаковку;
 – проверить комплектность согласно паспорту;
 – снять защитный колпак;
 – проверить дату выпуска в паспорте и на извещателе.
- Произвести внешний осмотр извещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т.д.).
- Монтаж извещателя на потолок производить в соответствии с приложением Д, в кабельных туннелях – в соответствии с приложением Е.
- Закрыть розетку в месте установки извещателя в соответствии с проектом и подключить к ней провод ШС, соблюдая полярность. При монтаже рекомендуется использовать провода с однопроволочными медными жилами диаметром от 0,5 до 0,8 мм (сечением от 0,2 до 0,5 мм²).
 Кнопки-зажимы контактов 3 и 4 (маркировка контактов выполнена на контактной группе) предназначены для подключения «–» ШС. В состоянии поставки кнопки-зажимы находятся в отжатом положении, освобождая каналы для ввода проводов (рисунок 1). Подключение проводов ШС проводить в следующей последовательности:
 – ввести в канал провод и зафиксировать его, поджав кнопку-зажим до упора (рисунок 2);
 – проверить надежность соединения для чего необходимо надавить на изгиб контакта, имитируя нажим датчиком (рисунок 2) и потянуть провод на себя;




Рисунок 1




Рисунок 2

– завести провод в паз, расположенный на кнопке-зажиме (рисунок 2).
ВНИМАНИЕ!!! В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ МИНУСОВОЙ ПРОВОД ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ППКП (ППКОП) РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАЗЕМЛЯТЬ ЧЕРЕЗ НЕПОЛЯРНЫЙ КОНДЕНСАТОР ЕМКОСТЬЮ 0,1 – 0,47 МКФ x 400 В (ИЛИ БОЛЕЕ). НАПРИМЕР: К73-17, 0,1 МКФ, 630 В (рисунок 3).




Рисунок 3

- Установить датчик в розетку.
- По окончании монтажа системы пожарной сигнализации следует:
 – установить дежурный режим работы системы с помощью приемно-контрольного прибора;
 – проверить работоспособность извещателя для чего в отверстие, расположенное в центре крышки извещателя, ввести шуруп, диаметр менее 1 мм и удерживать его до срабатывания извещателя (загорается красный светодиодный индикатор извещателя и формируется сигнал «Пожар» на ППКП).
 Время до срабатывания извещателя не должно превышать 9 с.
 – установить дежурный режим работы системы;
 – извлечь датчик из розетки;
 – убедиться в приеме сигнала «Неисправность» приемно-контрольным прибором;
 – вставить датчик в розетку;
 – установить дежурный режим работы системы.
- При проведении ремонтных работ в помещении, где установлены извещатели, должна быть обеспечена их защита от механических повреждений и попадания внутрь строительных материалов, пыли, влаги.

7 Техническое обслуживание и проверка технического состояния

- Для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы извещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать дымовую камеру от пыли. Для этого квалифицированному персоналу разрешается снимать дымовую камеру для очистки или заменять ее. Последовательность действий при замене камеры:
 а) расположить датчик этикеткой вверх, аккуратно отжать четыре замка и отделить крышку извещателя от основания;
 б) отжать замки на дымовой камере (рисунок 4) и снять ее;
 в) очистить дымовую камеру от пыли с помощью кисточки с мягким ворсом или продув чистым сжатым воздухом с давлением 1-2 кг/см²;

- г) установить очищенную от пыли или новую дымовую камеру на место, прижав ее к основанию, до срабатывания замков;
- д) установить крышку извещателя на место;
- е) установить датчик в розетку.



Рисунок 4

Чувствительность извещателя после замены дымовой камеры не изменяется. Запыленную дымовую камеру можно промыть водой и просушить. Очищенная от пыли камера пригодна для последующего использования.

7.2 Проверить работу извещателя в системе пожарной сигнализации в соответствии с 6.8.

8 Возможные неисправности и способы их устранения

8.1 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.
Таблица 4

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Извещатель срабатывает при отсутствии дыма	Попадание пыли в дымовую камеру	Очистить камеру от пыли (раздел 7)
Извещатель не срабатывает при введении иголки в дымовую камеру на время не более 9 с (проверка работоспособности извещателя)	Нет питания на извещателе	Восстановить питание

9 Транспортирование и хранение

9.1 Извещатели в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с извещателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

9.3 Хранение извещателей в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

10.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену извещателя. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

10.4 В случае выхода из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом вернуть, с указанием наработки извещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации, по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «КБ Пожарной Автоматики».

11 Сведения о сертификации

11.1 Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.ЧС13.В.00022 действительна по 26.06.2022. Оформлена на основании отчетов о сертификационных испытаниях № 12443 от 30.09.2014, № 11800 от 03.06.2013, № 13286 от 30.03.2016 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21MЧ01.


11.2 Сертификат соответствия № RU С-РУ.ЧС13.В.00208/19 действителен по 27.09.2022. Выдан органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.

11.3 Система менеджмента качества ООО «КБ Пожарной Автоматики» сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Телефоны технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России, 8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана, +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Устройство согласования УС-02.
Схема электрическая принципиальная



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема подключения извещателей в четырехпроводные шлейфы приемно-контрольного прибора с использованием УС-02.
Схема подключения ВУОС



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема подключения извещателей к приемно-контрольному прибору с использованием УС-01





Схема подключения извещателей к приемно-контрольному прибору с использованием добавочного резистора



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема подключения извещателей к двухпроводным шлейфам.
Схема подключения ВУОС






Схема подключения извещателей к двухпроводным шлейфам со знакопеременным напряжением.
Схема подключения ВУОС




* для более детальной информации смотрите руководство к приемно-контрольному прибору

ПРИЛОЖЕНИЕ Д


Крепление извещателя к подвесному потолку с помощью саморезов и пластмассового фланца (КМЧ-1) (для исполнений ПАСН.425232.019, -01, -02)




Крепление извещателя к подвесному потолку с помощью металлической скобы и пластмассового фланца (КМЧ-1) (для исполнений ПАСН.425232.019, -01, -02)



Крепление извещателя к подвесному потолку без использования комплекта монтажных частей (для исполнений ПАСН.425232.019, -01, -02)



Крепление извещателя к подвесному потолку (для исполнений ПАСН.425232.019-03, -04, -05)



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Установка извещателя в туннеле (для исполнений ПАСН.425232.019, -01, -02)

